



**KẾT QUẢ NỘI KIỂM CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO
MỤC ĐÍCH SINH HOẠT**

(Áp dụng cho đơn vị sử dụng nước)

A. THÔNG TIN CHUNG

- Tên đơn vị sử dụng nước : CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
- Địa chỉ : Lô 13, Khu Công Nghiệp Tam Phước, Phường Tam Phước, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
- Công suất bể chứa : 564 m³/ Tổng số dân được cung cấp nước:
- Tên đơn vị cấp nước: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI
- Thời gian kiểm tra: Từ 10/08/2026 đến ngày 21/08/2026
- Số mẫu và vị trí lấy mẫu nước :
 - Nước tại Hồ chứa nước tập trung (nhận từ đơn vị cấp nước). Số mẫu : 01 mẫu
 - Nước tại vòi sử dụng. Số mẫu : 01 mẫu

B. KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC

TT	Mã số mẫu, lấy mẫu Các thông số	1	2	Đơn vị tính	Giới hạn tối đa cho phép	Đánh giá (đạt/không đạt)
	Thông số nhóm A					
	a. Thông số vi sinh vật					
1	Coliform tổng số	< 1	< 1	CFU/100 mL	< 1	Đạt
2	E. coli hoặc Coliform chịu nhiệt	< 1	< 1	CFU/100 mL	< 1	Đạt
	b. Thông số cảm quan và hoá học					


TT	Mã số mẫu, lấy mẫu Các thông số	1	2	Đơn vị tính	Giới hạn tối đa cho phép	Đánh giá (đạt/không đạt)
3	Màu sắc	KPH	KPH	TCU	15	Đạt
4	Mùi	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	-	Không có mùi lạ	Đạt
5	pH	6,8	6,8	-	Trong khoảng 6,0-8,5	Đạt
6	Độ đục	KPH	KPH	NTU	2	Đạt
7	Asen (Arsenic) (As)	KPH	KPH	mg/L	0,01	Đạt
8	Clo dư tự do (*)	0.37	0.21	mg/L	Trong khoảng 0,2- 1,0	Đạt
9	Permanganat	KPH	KPH	mg/L	2	Đạt
10	Amoni (NH ₃ và NH ₄ ⁺ tính theo N)	KPH	KPH	mg/L	1	Đạt
	Thông số nhóm B					
11	Trực khuẩn mủ xanh (<i>Pseudomonas aeruginosa</i>)	< 1	< 1	CFU/100 mL	< 1	Đạt
12	Tụ cầu vàng (<i>Staphylococcus aureus</i>)	< 1	< 1	CFU/100 mL	< 1	Đạt

Ghi chú:

- KPH: Không phát hiện

- Chỉ tiêu (*): Đo tại hiện trường

- Các chỉ tiêu còn lại : được phân tích tại phòng thử nghiệm độc lập được công nhận phù hợp với TCVN ISO/IEC 17025



D. CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC (nếu có)

.....

Đ. ĐỀ NGHỊ (nếu có):

.....

Đồng Nai, ngày 21 tháng 08 năm 2026

Người lập 



Kawai Junichiro
Quản lý cấp cao nhà máy
Senior Manager of Factory

